



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/608\_1

## CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1170  
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2020/1170

Richiedente  
Applicant

**INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.**

**Via Case Sparse, 21 - 26041 CASALMAGGIORE (CR) - ITALY**

Item MED  
MED item

**MED/3.18a**

Categoria USCG  
USCG Category

**164.112**

Descrizione  
Description

**Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: a) tranciati decorativi**  
Surface materials and floor coverings with low flame-spread characteristics: a) decorative veneers

Tipo  
Type

**Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto**

Norme di prova  
Testing standards

**IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP Code) Annex 1 Part 5**

Norme di riferimento  
Reference standards

**Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/6, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, IMO Circ. MSC 1120**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

**29/08/2016**

Prima emissione  
First issue

**28/08/2021**

Rinnovo  
Renewal

**28/08/2021**

Ultima emissione  
Latest issue

**28/08/2026**

Scadenza  
Expiry

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

## CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

<b>Descrizione prodotto</b> <i>Product description</i>	Rivestimento murale in PVC spalmato su supporto in TNT 70% cellulosa, 20% fibre sintetiche, 8% additivi <i>Wallcovering in PVC coated on non-woven substrate 70% cellulose, 20% synthetic fibers, 8% fillers</i>
<b>Massa areica totale</b> <i>Total mass per area unit</i>	250÷450 g/m <sup>2</sup>
<b>Massa areica spalmatura</b> <i>Coating mass per area unit</i>	160÷360 g/m <sup>2</sup>
<b>Massa areica supporto</b> <i>Substrate mass per area unit</i>	90 g/m <sup>2</sup>
<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	0,24÷0,38 mm
<b>Allestimento</b> <i>Mounting and fixing</i>	incollato su supporto in calcio silicato Promatec H (densità 870 kg/m <sup>3</sup> , spessore 12 mm). Colla Methylan della Henkel S.p.A. (7,7 g/m <sup>2</sup> di polvere diluito in acqua 1:20) <i>glued on Promat H calcium silicate (870 kg/m<sup>3</sup> density, 12 mm thick). Methylan by Henkel S.p.A. (7,7 g/m<sup>2</sup> of powder in water ratio 1:20) adhesive</i>

**Rapporti di prova/ Test reports:**

nn. 598\DC\REA\16\_1, 598\DC\REA\16\_2, 598\DC\REA\16\_3, 598\DC\REA\16\_4, 598\DC\REA\16\_5 del /  
dated gg/mm/aaaa emessi da / issued by CSI SPA.

**29/08/2016**


 Prima emissione  
*First issue*
**28/08/2021**

 Rinnovo  
*Renewal*
**28/08/2021**

 Ultima emissione  
*Latest issue*
**28/08/2026**

 Scadenza  
*Expiry*


 Ing. P. Fumagalli  
B.A. Prodotto/Product



## CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

### Condizioni generali/ General conditions:

- Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.  
*The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.*



- A questo prodotto è stato assegnato un numero di US Coast Guard Modulo B 164.112/EC0497/608\_1 solo per evidenziare l'approvazione di tipo secondo il Modulo B in quanto riguardante l'ottenimento dell'approvazione della US Coast Guard come consentito dall' "Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei Certificati di Conformità per l'equipaggiamento marittimo" firmato 27 febbraio 2004.  
*This product has been assigned a U.S. Coast Guard Module B number 164.112/EC0497/608\_1 to note type approval to Module B only as it pertains to obtaining US Coast Guard approval as allowed by the "Agreement between the European Community and the United States of America on Mutual Recognition of Certificates of Conformity for Marine Equipment" signed February 27<sup>th</sup>, 2004*

**29/08/2016**Prima emissione  
First issue**28/08/2021**Rinnovo  
Renewal**28/08/2021**Ultima emissione  
Latest issue**28/08/2026**Scadenza  
Expiry**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product